

Kołobrzeg, dn. 19.10.2020r.

G.26.1.1.2020.BS**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu****MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

**„Dostawa wyposażenia pracowni do Zespołu Szkół nr 2
im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu w ramach projektu
Zawodowiec w nowoczesnej gospodarce”**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Załącznik nr 1 do SIWZ w punkcie 9

9	AUTOMAT DO SERWISU KLIMATYZACJI	Urządzenie w pełni automatyczne nie wymaga stosowania ręcznych zaworów odcinających. Przeznaczone do konserwacji i naprawy układów klimatyzacji. DANE TECHNICZNE Czynnik chłodniczy: R134A; Wyświetlacz: LED; Zbiornik wewnętrzny: min. 21,5 kg; Wydatek pompy podciśnienia min.: 8 m3/h; Butla z czynnikiem R134A na wyposażeniu urządzenia. W zakres dostawy wchodzi również przeszkolenie nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego automatu do serwisu klimatyzacji w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.	1 szt
---	---------------------------------------	---	-------

zastępuje się opisem o następującej treści:

9	AUTOMAT DO SERWISU KLIMATYZACJI	Urządzenie w pełni automatyczne nie wymaga stosowania ręcznych zaworów odcinających. Przeznaczone do konserwacji i naprawy układów klimatyzacji. DANE TECHNICZNE Czynnik chłodniczy: R134A; Wyświetlacz: LED; Zbiornik wewnętrzny: min. 20,0 kg; Wydatek pompy podciśnienia min.: 8 m3/h; Butla z czynnikiem R134A na wyposażeniu urządzenia. W zakres dostawy wchodzi również przeszkolenie	1 szt
---	---------------------------------------	---	-------

		nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zakresie obsługi i eksploatacji dostarczonego automatu do serwisu klimatyzacji wraz z pierwszym uruchomieniem (wymagane płyny eksploatacyjne: olej pag, poe, kontrast uv) w wyznaczonym przez zamawiającego terminie. Zamawiający nie posiada osób z uprawnieniami na F-gazy.	
--	--	---	--

**W ZASTĘPSTWIE
DYREKTORA**

WICEDYREKTOR
Zespołu Szkół nr 2
im. Bolesława III Krzywoustego w Kolobrzegu
mgr Arkadiusz Olszewski