



LY 5x25mm² - ZASILANIE TABLICY PIĘTROWEJ TP1

- ### LEGENDA
- INSTALACJA SIŁOWA
 - POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE DY 4mm
 - 2) — GNIAZDO WTYKOWE
 - GNIAZDO WTYKOWE BRZYGOSZCZ. IP44
 - TV — GNIAZDO TV
 - LAN — GNIAZDO LAN
 - WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY
 - WYŁĄCZNIK POJEDYNCZY BRZYGOSZCZ. IP44
 - PUNKT DOSTĘPOWY WI-FI
 - W — WENTYLATOR
 - PUNKT OŚWIELENIOWY
 - X — CZUJKA RUCHU
 - A.1 — OPRAWA LED IP44, 40W
 - C.1 — OPRAWA LED IP65, 59-45W
 - C.2 — OPRAWA LED IP65, 41-25W
 - B.1 — OPRAWA LED IP44, 30W
 - B.2 — OPRAWA LED IP44, 30W Z CZUJKĄ RUCHU
 - E.1 — OPRAWA LED IP65, 50W

OZNACZENIA

- TP1, TP2 — TABLICA PIĘTROWA
- KE — WYPUST - ZASILANIE KUCHNI ELEKTRYCZNEJ
- L — LODOWKA
- P — PRALKA
- PWM — POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE MIEJSCOWE
- AW2 — OPRAWA AWARYJNA
- EW1 — OPRAWA EWAKUACYJNA

PROJEKT TECHNICZNY SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

BUDYNEK INTERNATU PRZY ZESPOLE SZKÓŁ N-2
IM BOLESŁAWA III KRZYWOSTĘGEGO W KOŁOBRZEGU
78-100 KOŁOBRZEG, UL. PIASTOWSKA 9

TYTUŁ	RZUT 3. PIĘTRA	1:100
AUTOR	mgr inż. ROMAN PAWLICKI [upr. ZAP/0196/PWB/17]	
INWESTOR	Zespół Szkół N-2 im. Bolesława III Krzywostęgo ul. Piastowska 5, 78 - 100 Kolobrzeg	RS.1